

VEILIG WERKEN BIJ KANS OP AANWEZIGHEID VAN LEGIONELLA

Status: Overeenstemming tussen werknemers en
werkgevers

Een bijzondere vorm van Biologische agentia is Legionella.

Op plekken waar water wordt gespreid, verneveld of belucht bestaat kans op besmetting. Dat geldt vooral voor installaties waarin warm water (20 tot 55 graden Celsius) stilstaat of in een gesloten circuit wordt rondgepompt. Hierbij moet je denken aan, luchtbevochtigers en airconditioning, bubbelbaden en douches, maar ook waterleidingsystemen waarin het water lang heeft stilgestaan kunnen een haard van besmetting vormen.

Moet je werkzaamheden uitvoeren aan een leidingsysteem waar je legionellabesmetting vermoedt:

- Zorg dan voor een goede ventilatie.
- Zorg ervoor dat de temperatuur van het water bij het tappunt minimaal 60 °C is. Dat betekent dat het warmwatertoestel op minimaal 60 °C ingesteld dient te zijn. De bacterie kan namelijk niet leven bij temperaturen boven de 60 °C.
- Als de installatie enige tijd niet is gebruikt, is het verstandig de leidingen door te spoelen. Laat zowel het koude als het warme water bij alle tappunten ongeveer een minuut stromen. Om verneveling te voorkomen, kun je de douchekop en dergelijke het best in een emmer met water dompelen of het sproeistuk eraf draaien.
- Maak gebruik van adembescherming type FFP3.

RAADPLEEG DE VOLGENDE
