

REPARATIE WARMTEOPSLAGTANK

Status: Overeenstemming tussen werknemers en
werkgevers

Soort activiteit: Onderhoud

Type onderhoud: Warmte en
CO2

Beschrijving:

Als er reparaties uitgevoerd moeten worden in de tank gelden de regels voor het werken in een besloten ruimte. Bij het uitvoeren van reparatiewerkzaamheden op de warmteopslagtank is er gevaar op vallen omdat de tank vaak niet is voorzien van randbeveiliging. Bij het uitvoeren van reparaties rondom de tank zal er eerst een steiger geplaatst moeten worden alvorens de werkzaamheden kunnen starten. Bij het werken vanuit de kooiladder moet er een veiligheidsharnas gebruikt worden om te voorkomen dat je tijdens de werkzaamheden valt.

DE VOLGENDE WERKVOORSCHRIFTEN ZIJN VAN TOEPASSING
